

RAPPORT D'ANALYSE

P24-5506 Commune de Fontaines-sui

Echantillon: P24-5506.001 - Abonné réseau - WC Public

Date de prélèvement :11.11.2024

Date arrivée :12.11.2024

Paramètre	Unité	Résultat	Limite OPBD
Microbiologie			
Germes aérobies mésophiles 72h	CFU/mL	15	300
Enterocoques	CFU/100 mL	0	0
Escherichia coli	CFU/100 mL	0	0
Paramètres physico-chimiques			
pH		---	
Turbidité	NTU	<0.5	1
Conductivité (25°C)	µS/cm	579	
Alcalinité (dureté carbonatée) - CaCO ₃	mg/L	---	
Dureté totale - CaCO ₃	°F	---	